

关于恩平供电局恩城供电所集成公用台变改造工程走向的公示

我局收到广东电网有限责任公司江门恩平供电局报来关于恩平供电局恩城供电所集成公用台变改造工程走向的申请。为了进一步推进规划公示制度，充分听取社会各界对恩平供电局恩城供电所集成公用台变改造工程走向的意见和建议，依照《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》规定，现对相关事项公示如下：

一、项目概况：

1、项目区位：沿振兴路至福安西路、福安西路至新平北路人行道。

2、线路总长：约345米。

3、建设单位：广东电网有限责任公司江门恩平供电局。

4、供电设施建设情况说明：

拟建低压地埋电缆由现状箱变接出，其中一段沿振兴路至福安西路西南侧敷设；另一段沿福安西路至新平北路敷设；最后一段由集成路东侧横跨道路至西侧敷设（如图所示）；红色粗虚线为拟建低压地埋电缆走向，总长约345米；拟建低压地埋电缆敷设于距规划路中线7.5米的人行道下（如图A-A所示）；拟建低压地埋电缆敷设于距规划路中线8.5米的人行道下（如图B-B所示）；地埋电缆在机动车道下最少覆土不少于1.0m，在非机动车道（含人行道）下最少覆土不少于0.7m；沿线拟建电缆工作井共10个，且电缆工作井的长边须与路中线平衡。其中转角井4个，规格：长1.39米、宽1.76米；直线井6个，规格：长1.39米、宽1.45米；该工程具体建设事项须由建设单位征询地块权利人意见或相关主管部门意见，经同意后方可开工建设。现给予公示（如图所示）。

二、公示时间：2020年6月8日—2020年6月17日。

三、公示地点：恩平市自然资源局信息栏、项目现场、网上公示网址：<http://www.enping.gov.cn/gzjg/epszrzyj/ghgs/index.html>。

四、凡与以上申请事项之间有利害关系的，可在公示之日起十日内向本局提出申述。逾期未提出的，视为放弃上述权利。

五、有效反馈意见方式：书面意见并写明真实联系人姓名、电话、联系地址。

特此公示。

联系地址：恩平市恩城西门路18号

业务咨询电话：0750-7812882 联系人：冼小姐

恩平市自然资源局
2020年6月8日

恩平供电局恩城供电所集成公用台变改造工程走向示意图

