

关于恩平供电局10kV恩金线自动化改造工程走向的公示

我局收到广东电网有限责任公司江门恩平供电局报来关于恩平供电局10kV恩金线自动化改造工程走向的申请。为了进一步推进规划公示制度，充分听取社会各界对恩平供电局恩城供电所集成公用台变改造工程走向的意见和建议，依照《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》规定，现对相关事项公示如下：

一、项目概况：

- 1、项目区位：稔岗路片区。
- 2、线路总长：约87米。
- 3、建设单位：广东电网有限责任公司江门恩平供电局。
- 4、供电设施建设情况说明：

拟建10kV地埋电缆由原有稔岗南公用户外开关箱接出，敷设10kV地埋电缆沿稔岗路至西门垃圾压缩站西南侧(如图所示)；红色粗虚线为拟建10kV地埋电缆走向，总长约87米；拟建地埋电缆敷设于距规划路中线7.5米的人行道下(如图A-A所示)；地埋电缆在机动车道下最少覆土不少于1.0m，在非机动车道(含人行道)下最少覆土不少于0.7m；沿线拟建电缆工作井共3个，且电缆工作井的长边须与路中线平衡。其中：转角井1个，规格：长2.37米、宽2.13米；中间头井2个，规格：长2.98米、宽1.39米；拟建断路器自动化成套户外开关箱共1个，其中规格为：长4.2米，宽1.4米，高2.2米，设置于现状西门垃圾压缩站西南侧；该工程具体建设事项须由建设单位征询地块权利人意见或相关主管部门意见，经同意后方可开工建设。现给予公示(如图所示)。

二、公示时间：2020年6月8日—2020年6月17日。

三、公示地点：恩平市自然资源局信息栏、项目现场、网上公示网址：<http://www.enping.gov.cn/gzjg/epszrzyj/ghgs/index.html>。

四、凡与以上申请事项之间有利害关系的，可在公示之日起十日内向本局提出申述。逾期未提出的，视为放弃上述权利。

五、有效反馈意见方式：书面意见并写明真实联系人姓名、电话、联系地址。

特此公示。

联系地址：恩平市恩城西门路18号

业务咨询电话：0750-7812882 联系人：冼小姐

恩平市自然资源局
2020年6月8日

恩平供电局10kV恩金线自动化改造工程走向示意图

