

关于恩平供电局10kV锦绣线、锦新甲线网架完善工程走向（调整方案）的公示

我局收到恩平供电局10kV锦绣线、锦新甲线网架完善工程走向（调整方案）的申请。为了进一步推进规划公示制度，充分听取社会各界对恩平供电局10kV锦绣线、锦新甲线网架完善工程走向（调整方案）的意见和建议，依照《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》规定，现对相关事项公示如下：

一、项目概况：

- 1、项目区位：情人路、规划24米路、规划30米路。
- 2、线路总长：约1080米。
- 3、建设单位：广东电网有限责任公司江门恩平供电局。
- 4、供电设施建设简况说明：

拟建地埋电缆位于恩平市国际新城侧，由锦绣香江现状电缆通道接出线敷设10kV地埋电缆经情人路、规划30米路至国际新城大门出入口侧现状井，再由国际新城开关站接出线敷设10kV地埋电缆经规划24米路至香悦公馆现状开关站；蓝色粗虚线为拟建10kV地埋电缆走向，总长约1080米；地埋电缆最少覆土不少于0.7米，开挖直埋电缆最少覆土不少于1.0米；位于情人路的拟建10kV高压地埋电缆敷设于距规划路中线6.5米的人行道下(如图A-A所示)；位于规划30米路的拟建10kV高压地埋电缆敷设于距规划路中线14米的人行道下(如图B-B所示)；位于规划24米路的拟建10kV高压地埋电缆敷设于距规划路中线10米的人行道下(如图C-C所示)；位于规划24米路的拟建10kV高压地埋电缆敷设于距规划路中线10米的人行道下(如图D-D所示)；沿线拟建电缆工作井共14个，且电缆工作井的长边须与路中线平衡；其中2层2列排管行车直线井13个，其规格：长2.98米、宽1.39米；2层3列排管行车直线井1个，其规格：长6.18米、宽1.64米；具体建设事项须由建设单位与该地块权利人协商，并符合相关规划规范的要求。现给予公示。

二、公示时间：2022年5月24日—2022年6月2日。

三、公示地点：恩平市自然资源局信息栏、项目现场、网上公示网址：<http://www.enping.gov.cn/gzjg/epszrzyj/ghgs/index.html>。

四、凡与以上申请事项之间有利害关系的，可在公示之日起十日内向本局提出申述。逾期未提出的，视为放弃上述权利。

五、有效反馈意见方式：书面意见并写明真实联系人姓名、电话、联系地址。

特此公示。

联系地址：恩平市恩城西门路18号

业务咨询电话：0750-7812882 联系人：规划管理股



恩平供电局10kV锦绣线、锦新甲线网架完善工程走向示意图（调整方案）

