

## 关于恩平供电局10kV恩金线网架完善工程走向的公示

我局收到广东电网有限责任公司江门恩平供电局报来的关于恩平供电局10kV恩金线网架工程走向的申请。为了进一步推进规划公示制度，充分听取社会各界对恩平供电局10kV恩金线网架工程走向的意见和建议，依照《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》规定，现对相关事项公示如下：

### 一、项目概况：

- 1、项目区位：春园路、稔岗路和西门路十字路口、华润超市后巷等处。
- 2、线路总长：约715米。
- 3、建设单位：广东电网有限责任公司江门恩平供电局。
- 4、供电设施建设简况说明：

拟建地埋电缆位于春园路（由人民医院侧现状井接出线，沿春园路敷设10kV地埋电缆至新建转角井，再沿稔岗路敷设10kV地埋电缆至现状井）；拟建地埋电缆位于西门市场路口（由西门市场侧现状井接出线，经西门路敷设10kV地埋电缆至稔岗路新建直线井）；拟建地埋电缆位于华润超市侧（由现状迎宾管公用户外开关箱接出沿巷道及规划7米路敷设10kV地埋电缆至现状华润广场公用户外开关箱，再由现状华润广场公用户外开关箱接出线，沿规划7米路及规划9米路敷设10kV地埋电缆至现状嘉乐公用户外开关箱）；拟建10kV地埋电缆总长约715米；地埋电缆最少覆土不少于0.7米，开挖直埋电缆最少覆土不少于1.0米；沿线拟建电缆工作井共12个，且电缆工作井的长边须与路中线平衡。1层2列直线井4个，其规格：长2.37米、宽1.39米；1层2列转角井6个，其规格：长2.37米、宽2.09米；1层2列直线长井1个，其规格：长4.18米、宽1.39米；2层3列直线长井1个，其规格：长6.18米、宽1.64米。具体建设事项须由建设单位与该地块权利人协商，并符合相关规划规范的要求。

现给予公示（如图所示）。

二、公示时间：2022年5月30日—2022年6月11日。

三、公示地点：恩平市自然资源局信息栏、项目现场、网上公示网址：<http://www.enping.gov.cn/gzjg/epszrzyj/ghgs/index.html>。

四、凡与以上申请事项之间有利害关系的，可在公示之日起十三日内向本局提出申述。逾期未提出的，视为放弃上述权利。

五、有效反馈意见方式：书面意见并写明真实联系人姓名、电话、联系地址。

特此公示。

联系地址：恩平市恩城西门路18号

业务咨询电话：0750-7812882 规划管理股

恩平市自然资源局  
2022年5月30日

## 恩平供电局10kV恩金线网架完善工程走向示意图

